



شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق (سهامی خاص)

(G.O.P.C)

صور تجلسه

کد فرم:

شماره:

تاریخ صدور:

HSE Group

موضوع جلسه: بررسی مدارک مهندسی مربوط به RU Package شرکت

تاریخ جلسه: ۱۳۰۴/۰۴/۲۴ شماره جلسه: ساعت شروع: ۰۹:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۳۰ محل برگزاری: شرکت گوهر افق

شماره بند: مباحث مطرح شده، نتایج و تصمیمات جلسه تاریخ اتمام: مسئول برگزاری

پروژه: توسعه پارک صنعتی گوهر افق (سهامی خاص) - RU Package شرکت

HSE Group (مجلسه) - HSE Group

موضوع جلسه: بررسی مدارک مهندسی مربوط به RU Package شرکت

به شرح ذیل موارد بررسی قرار گرفت:

۱) Process & Instrumentation Diagram (P&ID) For RU Package

Rev: 002 - HSE - VD - PID - 002 - 27 - EI - مورد بررسی قرار گرفت

مقررات فاکتورهای مهندسی شرکت گوهر افق (سهامی خاص) به شرح ذیل:

- 1) process procedure & Diagram
- 2) Field Instruments Diagram & operation
- 3) Motor control center operation & procedure
- 4) PLC control system & Local control station Architectural Diagram.

Final Issue (F.I)

مقررات مهندسی فوق در مورد RU Package در دسترس قرار گرفت.

حاضرین در جلسه: شرکت گوهر افق (سهامی خاص) - HSE Group

دبیر جلسه: (نام و امضاء)

تاریخ: (تاریخ)

امضاء: (امضاء)

مهر و امضاء: (مهر و امضاء)

تاریخ: ۱۳۰۴/۰۴/۲۴

مهر و امضاء: (مهر و امضاء)

تاریخ: ۱۳۰۴/۰۴/۲۴



شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی کوهر افق (سهامی خاص)

(G.O.P.C)

صور تجلسه

کد فرم:

شماره:

تاریخ صدور:

موضوع جلسه: بررسی مدارک مهندسی مربوط به پروژه RU package شرکت HSE Group
 تاریخ جلسه: ۱۲/۰۴/۱۴۰۳ شماره جلسه: ساعت شروع: ۰۹:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۳۰ محل برگزاری: شرکت کوهر افق

شماره بند	مباحث مطرح شده، نتایج و تصمیمات جلسه	تاریخ اقدام	مسئول پیگیری
۱۲	مدرب مهندسی Process Flow Diagram (PFD) شماره: EI-27-HSE-VD-PR-PFD-Rev.01 مطابق با مدارک PFD پروژه پارک صنعتی استیلان شماره: EI-27-000-ED-PR-PFD-SoI Rev.03 گردد. مورد تأیید مهندسی شرکت کوهر افق می باشد. مقرر گردید مدارک فوق در جریان Rev.02 در دسترس قرار گیرد.		F-I
۱۳	مدرب مهندسی Compression package out line Drawing, Rev.01 شماره: EI-27-HSE-VD-ME-DWG-002 Rev.01 گردد. مورد تأیید مهندسی شرکت کوهر افق می باشد. گذاشته شود. مدارک فوق در جریان Rev.02 در دسترس قرار گیرد. F-I تهیه مدارک گردد.		

حاضرین در جلسه: شرکت کوهر افق
 دبیر جلسه: شرکت HSE Group
 تاریخ: امضاء: امضاء: ۱۲/۰۴/۱۴۰۳



کد فرم:

شماره:

تاریخ صدور:

موضوع جلسه: بررسی مطالب مهندسی مربوط به RUPackage شرکت HSE Group
 تاریخ جلسه: ۱۲/۰۴/۰۳ شماره جلسه: ساعت شروع: ۰۹:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۳۰ محل برگزاری: شرکت گوهر افق

شماره بند	مباحث مطرح شده، نتایج و تصمیمات جلسه	تاریخ اقدام	مسئول پیگیری
۴	Mechanical calculation For Condenser شماره: EI-27-HSE-VD-ME-CAL-006 Rev. 02 مورد تایید بعضی مهندسی شرکت گوهر افق می باشد. مقرر گردید مطالب منقح در سبک (F.I) در روز ۱۵ در دسترس Final Issue (F.I)		
۵	chiller (Evaporator) outline Drawing شماره: EI-27-HSE-VD-ME-DWG-008 Rev. 00 در روز ۱۵ Approved AS Note (F.N) می باشد. مقرر گردید صورت منقح در سبک (F.I) در دسترس مطالب منقح از لحاظ اصلاح و مدار در دسترس. مقرر گردید اصلاحات در (D1) Nozzle Drain		

حاضرین در جلسه: HSE Group شرکت گوهر افق
 دبیر جلسه: [Signature]
 تاریخ: ۱۲/۰۴/۰۳
 امضاء: [Signature] [Signature]



شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق (سهامی خاص)

(G.O.P.C)

صور تجلسه

کد فرم:

شماره:

تاریخ صدور:

موضوع جلسه: بررسی مدارک مهندسی مربوط به RU package شرکت HSE Group
 تاریخ جلسه: ۱۳۰۴/۰۵/۱۲ شماره جلسه: ساعت شروع: ۰۹:۳۰ ساعت خاتمه: ۱۱:۳۰ محل برگزاری: شرکت گوهر افق

سمازه بند: مباحث مطرح شده، نتایج و تصمیمات جلسه تاریخ اقدام: مسئول پیگیری:

۱۶ مدارک مهندسی Chiller (Evaporator) Mechanical calculation
 به شماره:

FI-27-HSE-VD-ME-CAL-009

Rev. 01
 کاتالوگ (فنی) مربوط به ابعاد Tubes به شرح ذیل:

Tubes Dimensions: $2300^{mm} \times 19.05^{mm} \times 1.65^{mm}$

ابعاد دیگری در دسترس

با توجه به مدارک مهندسی فوق (رویت) در ۰۱ مدارک مهندسی
 بررسی مهندسی گوهر افق می باشد.
 مقدار ردیف مدارک مهندسی مربوطه در رویت (۰۲) در
 و نسخه Final Issue (F.IX) تهیه و صادر گردد.

حاضرین در جلسه:

دبیر جلسه:

تاریخ:

امضاء:

HSE Group
 شرکت مهندسی است
 (مهندسین مشاورین)
 ۱۳۰۴/۰۵/۱۲

شرکت گوهر افق
 (سهامی خاص)
 جامع
 ۱۳۰۴/۰۵/۱۲